Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Gemeinde Schnaitsee
Marktplatz 4
83530 Schnaitsee

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2002242/SCHNAIC1-jk

Auftraggeber:	Gemeinde Schnaitsee
Auftraggeber Adresse:	Marktplatz 4, 83530 Schnaitsee
Ihr Zeichen:	
Probenahmeort:	siehe unten
Probenehmer:	AIR (Frau Mesner)
Probenahmedatum:	04.03.2020
Probeneingangsdatum:	05.03.2020
Prüfzeitraum:	05.03.2020 - 07.03.2020

TrinkwV 2018 Parameter der Gruppe A

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				**Hochbehälter neu Zapfhahn 1230/7940/00057**
Labornummer				CP2008885
Probenahmedatum				04.03.20-11:00h
Probenahmeort				Schnaitsee, Weitsee
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
Färbung, qualitativ	DIN EN ISO 7887 Verf.A:2012-04*			farblos
Trübung, qualitativ	DIN EN ISO 7027-C2:2000-04*			klar
Geschmack	DEV B 1/2 Teil 2:1971*			ohne
Geruch. qualitativ	DIN EN 1622, Anh.C:2006-10*			ohne
Bodensatz	visuell			ohne

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Untersuchungsergebnis Trinkwasser

Probenbezeichnung				**Hochbehälter neu Zapfhahn 1230/7940/00057**
Labornummer				CP2008885
Probenahmedatum				04.03.20-11:00h
Probenahmeort				Schnaitsee, Weitsee
Parameter	Methode	Einheit	Grenzwert	
Temperatur	DIN 38404-C4 :1976-12*	℃		6,7
pH-Wert v. Ort	DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04*		6,5 - 9,5	7,76
Leitf. (v. Ort,25℃)	DIN EN 27888 (C8):1993-11*	µS/cm	2790	620
Probenahmetechnik Mikrobiologie	DIN EN ISO 19458:2006-12*			Zweck A
Probenahmetechnik Chemie	DIN ISO 5667-5:2011-02*			Fließwasser
Enterokokken	DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11*	KBE/100ml	0	0
Koloniezahl bei 22℃	TrinkwV §15 Abs. 1c*	1/ml	100	0
Koloniezahl bei 36℃	TrinkwV §15 Abs. 1c*	1/ml	100	0
E.coli	DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06*	1/100ml	0	0
coliforme Keime	DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06*	1/100ml	0	0
spektr.Abs.Koeff.436nm	DIN EN ISO 7887 Verf.B:2012-04*	m-1	0,5	<0,1
Trübung	DIN EN ISO 7027 (C2):2000-04*	FNU	1	<0,1
pH-Wert	DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04*		6,5 - 9,5	7,67
Messtemperatur pH	DIN 38404-C4:1976-12*	℃		20,3
Leitfähigkeit (25℃)	DIN EN 27888 (C8):1993-11*	µS/cm	2790	600

Die Anforderungen nach TrinkwV (Stand 2018) werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik-Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 09.03.2020

i.V. Anke Riedel
staatl. gepr. Biotechnikerin
- stellv. Laborleiterin -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.